

Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica

Opalenica, dnia 4.01. 2021 r.

GK.7021.6.1.2021.AM/1

INFORMACJA BURMISTRZA OPALENICY
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028.) informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym, po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych dnia 07.12.2020 r. i dnia 21.12.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o. o. ul. Stefana Żeromskiego 25, 64-330 Opalenica z **wodociągu publicznego Wojnowice:**

- sprawozdanie z badań nr 39P/07.12.2020-2/Z Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań z dnia 15.12.2020r. próbki wody numer 20/39122/P ze Stacji Uzdatniania Wody Wojnowice, 64-330 Opalenica,
- sprawozdanie z badań nr 39P/21.12.2020-2/Z Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań z dnia 28.12.2020r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody Wojnowice, 64-330 Opalenica,

informuje, że

przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej dnia 07.12.2020 r. ze Stacji Uzdatniania Wody wodociągu publicznego Wojnowice wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego manganu tj. 0,080 mg/l (wartość dopuszczalna 0,050 mg/l).

W związku z powyższym zarządca wodociągu wdrożył działania naprawcze, po czym dnia 21.12.2020r. ponownie pobrał próbkę wody do badań laboratoryjnych ze Stacji Uzdatniania Wody omawianego wodociągu. Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały przekroczenia ww. parametru.

W końcowej ocenie jakość wody z wodociągu publicznego Wojnowice odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z dnia 14.04.2009r. znak sprawy: ON-HK-420/02/5W-3(6)/09 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Burmistrz Opalenicy
/-/ Tomasz Szulc

